

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.01030

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 1127747056304, ИНН: 7724850742. Адрес: Россия 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ. 1/16. Телефон: +7 (495) 745-55-88, e-mail: ceresit.ru@henkel.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 1127747056304, ИНН: 7724850742. Адрес: Россия 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ. 1/16. Филиалы завода-изготовителя: см. бланк приложение №0002575

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ(наименование и место-
положение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»
127410, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а стр. 25, пом. 2/4.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001

Материалы декоративные штукатурные на полимерной основе т.м.

Церезит: СТ 60, СТ 60 Визаж, СТ 63, СТ 64, СТ 74, СТ 75, СТ 77, СТ 174,

СТ 175, СТ 710 Визаж. Выпускаемые по ТУ 5772-010-58239148-2006 с

изменениями 1-5 «Материал отделочный полимерный марки «Церезит» в

соответствии с ГОСТ Р 55818-2018 «Составы декоративные штукатурные

на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных

систем с наружными штукатурными слоями.». Серийный выпуск.

код ОКПД2
20.30.22.110**ПРОДУКЦИЯ**(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование стандартов, правил, условий договора,
на соответствие которым (которых) производится сертификация)

Группа горючести – Г1 слабогорючие по ГОСТ 30244-94
п.7; группа воспламеняемости – В1
трудновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96; группа
дымообразующей способности - Д2 с умеренной
дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п.
4.18; Группа токсичности продуктов горения - Т2
умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20

код ТН ВЭД
3214 90 000 9**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ1030-09/2024 от 18.09.2024г.
Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации
№РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ(документы, представленные заявителем и орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 5772-010-58239148-2006, ГОСТ Р 55818-2018

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.09.2024 по 17.09.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С.Зайцев

Г.В. Давлетшин



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.01030

Филиалы завода-изготовителя

140413, Российская Федерация, Московская область, город Коломна, улица Красноармейская, дом 1А.
Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 7031)

456543, Российская Федерация, Челябинская область, город Коркино, поселок Роза, переулок Щорса, дом 9.
Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 5501)

433390, Российская Федерация, Ульяновская область, Сентилеевский район, МО "Тушинское сельское поселение" Эстонское поле, строение 1. Телефон: +7 (495) 745-55-88

357000, Российская Федерация, Ставропольский край, село Кочубеевское, улица Торговая, дом 41. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 8001)

630511, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, Промышленная зона, №27. Телефон: +7 (495) 745-55-88

187000, Российская Федерация, Ленинградская область, город Тосно, шоссе Московское, дом 1. Телефон: +7 (495) 745-55-88



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

3f

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин