



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01602**
(номер сертификата соответствия)

031215
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Русские Технические Аэрозоли" (ООО "РусТА").
Адрес: 142455, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Электроугли,
переулок Банный, дом 9. ОГРН: 1155031002631. Телефон: 84957373842. Факс: 84957373842.
Электронная почта: info@kudo-purfoam.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Русские Технические Аэрозоли" (ООО "РусТА").
Адрес: 142455, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Электроугли,
переулок Банный, дом 9. ОГРН: 1155031002631. Телефон: 84957373842.
Факс: 84957373842. Электронная почта: info@kudo-purfoam.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", РОССИЯ, 301760, Тульская
область, город Донской, улица Горноспасательная, дом 1А, телефон/факс:
84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Пена полиуретановая монтажная огнестойкая всесезонная торговой
марки «KUDO» наименования KUDO PROFF 45+ FIREPROOF,
выпускаемая по ТУ 2254-055-18738966-2012. (См. приложение – бланк
№ 006118.) Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)

20.30.22.170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
(См. приложение – бланк № 006118.)

код ТН ВЭД России

3214 10 100 1

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № 168-С-20 от 18.06.2020 г.,
№ 169-С-20 от 18.06.2020 г. ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность".
Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150
от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б03418 от 27.03.2020 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 22.06.2020 ПО 21.06.2025



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Н. Байгушкин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01602
(номер сертификата соответствия)

006118
(учетный номер бланка)

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Толщина шва, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной огнестойкой всесезонной торговой марки «KUDO» наименования KUDO PROFF 45+ FIREPROOF всесезонная, выпускаемой по ТУ 2254-055-18738966-2012	60	10	EI 30
	100	30	EI 60
	100	40	EI 60
	100	20	EI 90
	100	10	EI 150
	200	40	EI 120
	200	30	EI 150
	200	20	EI 150
	200	10	EI 180
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными двумя слоями пены полиуретановой монтажной огнестойкой всесезонной торговой марки «KUDO» наименования KUDO PROFF 45+ FIREPROOF, выпускаемой по ТУ 2254-055-18738966-2012, толщиной 60 мм каждый и слоем минеральной плиты из каменной ваты плотностью не менее 150 кг/м ³ толщиной 80 мм, расположенным между ними.	200	30	EI 240



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин