



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК  
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.СН.ПР009.Н.00183  
(номер сертификата соответствия)

001324  
(счетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Кайрос» (ООО «Кайрос»), ОГРН: 1142543016868.  
Юридический адрес: 690011, г. Владивосток, ул. Сафонова 37, кв.109, РОССИЯ.  
Фактический адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Посыетская 10, оф. 5, РОССИЯ, телефон: +74232514050,  
адрес электронной почты: 514050av@gmail.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Кайрос» (ООО «Кайрос»), ОГРН: 1142543016868.  
Юридический адрес: 690011, г. Владивосток, ул. Сафонова 37, кв.109, РОССИЯ.  
Адрес электронной почты: 514050av@gmail.com.

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по  
сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория  
Стандартов" (ОС ООО "Лаборатория Стандартов"), 109443, г.Москва, Волгоградский  
пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А, тел. (495)-150-95-38, факс (495)-150-95-38, ОГРН  
1187746994984, Свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР009 от 24.06.2022 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

Пена полиуретановая монтажная профессиональная марки «KRONbuild  
огнестойкая В1», выпускаемая по Технической документации изготовителя.

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование национальных стандартов, стандартов  
организаций; сводов правил, условий договоров на  
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные.  
Метод испытаний на огнестойкость. Общие  
требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции  
строительные. Метод испытаний на  
огнестойкость. Несущие и ограждающие  
конструкции». Предел огнестойкости см.  
приложение - бланк № 000709.

код ОК 034 (ОКПД 2)  
20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС  
3214101001

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №ПИ2023/01-11/1-ЛС от 11.01.2023 г.,  
ИЛ ООО "Лаборатория Стандартов", свидетельство ЦОТК ИДВ0.RU.ИЛ.ПР009  
от 24.06.2022 г., 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.135, к.3, пом. 3  
комната 13А.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO  
9001:2015) №ЦОТК.RU.МК009.К000150 от 03.06.2022 г. выдан ОС ООО  
"Лаборатория стандартов", рег. № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК150.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 11.01.2023 г. по 10.01.2028 г.



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Матюшкин

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Зуева



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК  
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.СН.ПРО09.Н.00183  
*(номер сертификата соответствия)*

000709  
*(счетный номер бланка)*

Предел огнестойкости фрагмента стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной профессиональной марки «KRONbuild огнестойкая В1», глубиной заделки шва не менее 200 мм и шириной шва не более 10 мм – EI240.



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

А.В. Матюшкин

Эксперт (эксперты)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

Ю.А. Зуева

