



04395

(учетный номер бланка)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.04602

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ».
Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 454106, Челябинская область, город Челябинск, Комсомольский проспект, дом 19А, офис 18. ОГРН 1117452000115. Телефон: +79090805474. E-mail: valeriya.kononova@74teplo.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛЯЦИЯ-УРАЛ».
Место нахождения: Россия, 454106, Челябинская область, город Челябинск, Комсомольский проспект, дом 19А, офис 18. Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 456120, Челябинская область, Катав-Ивановский район, Юрюзанское городское поселение, город Юрюзань, улица Варганова, дом 1, корпус 35. ОГРН 1117452000115.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».
Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия погонажные из вспененного полиэтилена с добавлением антипиренов.
Артикулы: «ППИ-П», «ППИ-К». Торговая марка «GLOBEX», выпускаемые по ТУ 22.21.41-001-68662899-2021.
Серийный выпуск

код ОКПД 2
22.21.41.115

код ТН ВЭД
3921 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Класс пожарной опасности материала: КМЗ (Группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18; группа токсичности продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПБ10350.121121 от 12.11.2021 года, выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния производства от 12.11.2021 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)


ТУ 22.21.41-001-68662899-2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 19.11.2021 ПО 18.11.2026




Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись

С.Н. Салагин
инициалы, фамилия


подпись

С.В. Булавин
инициалы, фамилия