

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ЧС13.В.00393/21

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» (ООО «ВЗТМ»),
место нахождения 427411, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ, ВОТКИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ КВАРСА, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 62, ОГРН 1121828000150, ИНН 1804009943, телефон +7 800 505 48 90, e-mail: sales@mikizol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» (ООО «ВЗТМ»),
место нахождения 427411, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ, ВОТКИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ КВАРСА, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 62, ОГРН 1121828000150, ИНН 1804009943, телефон + 7 800 505 48 90, e-mail: sales@mikizol.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, ИНН 5001000242, адрес места осуществления деятельности 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Огнезащитные базальтовые материалы ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1 «Огнезащитные Базальтовые Материалы». Технические условия, изготавливаемые из высокотемпературного холста без связующего, прошитые вязально-прошивным способом типов: ОБМ – без обкладки, (толщина от 5 до 120 мм, плотность от 18 до 120 кг/м³); ОБМ-Ф – кашированный неармированной алюминиевой фольгой, (толщина от 3 до 120 мм, плотность от 18 до 120 кг/м³)
Серийный выпуск

код ОКПД 23.99.19.111

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол о сертификационных испытаниях № 1149-3.1-ОС-2021 выдан 29.09.2021, № 1182-3.1-ОС-2021 выдан 21.10.2021 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИИ02.

Акт о результатах анализа состояния производства № 16119 от 21.07.2021

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.

Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I)

Класс пожарной опасности строительных материалов КМО: НГ (негорючие материалы)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 27.10.2021 ПО 27.10.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Мизина Елена Николаевна