



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00177

№ ПС 007685

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС» 143560, Московская область,  
город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А.. ОГРН 1045003064303.  
Телефон: +7 (495) 589-23-40.  
Адрес электронной почты: info@k-flex.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождения изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС» 143560, Московская область,  
город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А..ОГРН 1045003064303.  
Телефон: +7 (495) 589-23-40.  
Адрес электронной почты: info@k-flex.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и  
местонахождения органа по  
сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПЖТЕСТ». ОГРН 1165047060001.  
141410, Московская область, г. Химки, ул. Горщина, д.2, пом. 4.  
Свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2025 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о  
сертифицированной  
продукции)

Материал покрывной для слоя технической изоляции K-FLEX марок IC CLAD  
SR/BK, FOILGLASS, в виде рулонов, лент, с самоклеющимся слоем (AD) и без него,  
выпускаемых по ТУ 22.29.22-014-75218277-20. Код ОКПД 2: 22.29.22. Серийный  
выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
на соответствия которых  
проводилась сертификация)

Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости  
– В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования –  
Д2 (умеренная дымообразующая способность) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18),  
показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс  
пожарной опасности материала КМ1.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 100С от 26.04.2022г. Испытательная лаборатория ООО  
«ПромПожТест» (ИЛ ООО «ПромПожТест»), свидетельство о подтверждении  
компетентности № ССБК.RU.21ПБ36 до 25.02.2025 г., 141401, Московская область,  
г.о. Химки, ул. Рабочая, д.2а. Тел./факс: +79250416569. Адрес электронной почты:  
info@prompozhtest.ru.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные  
заявителем в качестве  
доказательств соответствия  
продукции требованиям)

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)  
№МТК.RU.04975.21, Орган сертификации ООО Центр Содействия «Восток-  
Проект», Адрес: 196191, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Новоизмайловский, д. 40,  
лит. А, пом. 17-Н, reestr.cs-vp.ru e-mail: iso@cs-vp.ru тел. +7 (812) 243-10-13,  
Per. № РОСС.RU.001.ОС.21, ТУ 22.29.22-014-75218277-20.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 12.05.2022 г. по 11.05.2025 г.

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

  
(подпись)

**А.В. Долматов**  
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

  
(подпись)

**А.В. Белякова**  
Ф.И.О.

