



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ11.Н00089

№ ПС 003599

Срок действия с **29.10.2018 по 28.10.2023**

Код ОК -034
(ОКПД2)

22.21.41.110

Код ЕКПС

Код ТН ВЭД России **3921190000**

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзанский завод теплоизоляционных материалов» (ООО «ЮЗТИМ»), ОГРН 1127457000175
Адрес: 456120, Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Варганова, д.1.
Тел: (35147) 2-53-55; E-mail: izodom@74teplo.ru
(наименование и местонахождение заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзанский завод теплоизоляционных материалов» (ООО «ЮЗТИМ»), ОГРН 1127457000175
Адрес: 456120, Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Варганова, д.1
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Орган по сертификации продукция ООО «Южно-Уральское техническое общество». ОГРН: 111741500310
Reg. № ССБК RU.ПБ11
Адрес: 456318, г. Миасс Челябинской области, проспект Октября, 66.
Телефон (3513) 53-78-25, E-mail: yuorto@mail.ru
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Подтверждает, что продукция **Изделия погонажные из вспененного полиэтилена**
(номенклатура в соответствии с приложением, бланк № ПС 002472)
серийный выпуск по ТУ 2244-001037892460-2016
(информация об объекте сертификации, позволяющей идентифицировать объект)

Соответствует требованиям **Классе пожарной опасности материала КМ5:**
нормальногорючий (Г3) по ГОСТ 30244-94,
легковоспламеняемый (В3) по ГОСТ 30402-96,
с высокой дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-89
высокоопасный по токсичности продуктов горения (Т3) по ГОСТ 12.1.044-89

Проведенные исследования (испытания) и измерения
Отчет о сертификационных испытаниях № 0571/ДС от 23.10.2018 НИЛ ПВЕ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», г. Москва, свидетельство регистрации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.099,
Акт о результатах анализа состояния производства № ПБ11.АК.014 от 26.09.2018 ОС ООО «ЮУрТО»

Представленные документы

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции заявленным требованиям)

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)

подпись,

Е.А. Кошкина

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись,

Н.Н. Воронина

инициалы, фамилия





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ11.Н00089

№ ПС 002472

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Условное обозначение марок	Вид изделия	Документация, по которой выпускается продукция
ППИ-П	Однослойный или многослойный материал в виде полотна, смотанного в рулоны, или листов.	ТУ 2244-001037892460-2016 с изм. 1 «Изделия погонажные из вспененного полиэтилена. Технические условия»
НПП-К	однослойный или многослойный пористый полимерный композитный материал в виде полотна, смотанного в рулоны или листов.	

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

подпись,

Е.А. Кошкина

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись,

Н.Н. Воронина

инициалы, фамилия

