

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.СП30.В.00021/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКАПЛАСТ" (ООО "ИКАПЛАСТ")
Место нахождения (адрес юридического лица): 196084, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА, НАБ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ДОМ 76, ЛИТЕРА Ж, ПОМЕЩЕНИЕ 2-Н ПОМЕЩЕНИЕ 20. ОГРН: 1077847456367, ИНН: 7810479994, телефон: +78126772150, адрес электронной почты: icaplast@icaplast.ru. Адрес места осуществления деятельности: 193079, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная Октябрьская, дом 104, корпус 29 литер Ж.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКАПЛАСТ" (ООО "ИКАПЛАСТ"). ОГРН: 1077847456367, ИНН: 7810479994. Место нахождения (адрес юридического лица): 196084, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА, НАБ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ДОМ 76, ЛИТЕРА Ж, ПОМЕЩЕНИЕ 2-Н ПОМЕЩЕНИЕ 20. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 193079, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная Октябрьская, дом 104, корпус 29 литер Ж.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции, процессов и услуг Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Карелия», ОГРН 1027810289286, ИНН 7809018702. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190020, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, внутригородская территория города муниципальный округ Екатерингофский, улица Курляндская, дом 1, литера А. Телефон: 8122441268, адрес электронной почты: sert420@rustest.spb.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11СП30

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ: Трубы напорные AQUASAFE из полиэтилена ПЭ100, ПЭ100+, ПЭ100 RC, в том числе с маркировочными полосами, с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы, где все слои имеют одинаковый уровень минимальной длительной прочности MRS 10,0 МПа, с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы, стандартного размерного отношения SDR 7,4; SDR 9; SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 17,6; SDR 21; SDR 26; SDR 33; SDR 41; номинальным наружным диаметром от 20 мм до 1200 мм и номинальной толщиной стенки от 2,0 мм до 111,6 мм для транспортирования воды, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.21.21-017-50049230-2024 «Трубы AQUASAFE напорные из полиэтилена». Серийный выпуск

код **ОКПД 2:** 22.21.21.122

код **ТН ВЭД ЕАЭС:** 3917211000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: п. 4.1; п. 5.1; п. 5.2; п. 5.3; п.п. В.2.2.2; п. В.2.3; п. В.3.3 приложения «В»; показатель 6 таблицы «Г.1» приложения «Г» ГОСТ 18599-2001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ: Протоколов испытаний №№ 114.1, 114.2, 114.3, 114.4, 114.5 от 05.08.2024 Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «Комплексные сертификационные испытания стройматериалов», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PB44; протокола испытаний № 6А от 05.08.2024 Испытательно-измерительной лаборатории ООО "ИКАПЛАСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OY55; протокола испытаний № 240724-3 от 24.07.2024 Испытательной лаборатории полимерных труб и фитингов Общества с ограниченной ответственностью «Полиакцент», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC73; Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № 24.0785.026 от 29.07.2024, выданного Органом по сертификации «Ассоциация по сертификации «Русский регистр», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ГА45; Свидетельства о государственной регистрации продукции № RU.78.01.10.013.Е.000321.06.21 от 21.06.2021, выданное Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

Схема сертификации 2с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия хранения продукции: на открытом воздухе под навесом в районах с умеренным и холодным климатом; на открытых площадках в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом не более 12 месяцев. Гарантийный срок - два года со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ: с 07.08.2024 по 06.08.2027

М.П. _____ (подпись)
Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации



_____ (подпись)
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

_____ (подпись)

Гривцова Ольга Петровна
(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Сапрунова Татьяна Арсеньевна
(фамилия, имя, отчество)

0000010