

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AIO64.B.00481/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59. ОГРН: 1026601483886. ИНН 6624002881. Телефон: +7(34342)2-62-56. Адрес электронной почты: sekretar@tizol.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59. ОГРН: 1026601483886. ИНН 6624002881

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Регистрационный номер RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловатные тепло- и звукоизоляционные «ТИЗОЛ» марок: ТИЗОЛ-БЛОК 50, ТИЗОЛ-ВЕНТ Н 40, ТИЗОЛ-ВЕНТ 70, ТИЗОЛ-ВЕНТ В 90, ТИЗОЛ - СЭНДВИЧ 80, ТИЗОЛ - СЭНДВИЧ 95, ТИЗОЛ - СЭНДВИЧ 125, ТИЗОЛ - ФАСАД 100, ТИЗОЛ - ФАСАД 110, ТИЗОЛ - РУФ Н 90, ТИЗОЛ - РУФ Н 100, ТИЗОЛ - РУФ Н 110, ТИЗОЛ - РУФ Н 120, ТИЗОЛ - РУФ 135, ТИЗОЛ - РУФ 150, ТИЗОЛ - РУФ В 160 и ТИЗОЛ - РУФ В 170, изготавливаемые в соответствии с ТУ 23.99.19-022-08621635-2018 с изм. 2

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 2/М273, 2/М274, 2/М275, 2/М276, 2/М277 от 06.10.2023, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AD12.

Акта о результатах анализа состояния производства №00070/АА от 11.09.2023, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AIO64.

Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

группа НГ (негорючий строительный материал) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть» (пункт 5.1)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.10.2023 по 15.10.2028

Руководитель
(Заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. (при наличии)
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



	Чесноков Сергей Борисович
(подпись)	(фамилия, имя, отчество последнее при наличии)
	Варлаков Евгений Олегович
(подпись)	(фамилия, имя, отчество последнее при наличии)
	Далбинш Игорь Илгонович
(подпись)	(фамилия, имя, отчество последнее при наличии)