



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00919

017713

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ», ОГРН: 1165275035056. Юридический адрес: 603037, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосенко, д. 6, лит. Л, пом. 2. Телефон: +7 800 505 4890, e-mail: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ», ОГРН: 1165275035056. Адрес производства: 603037, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосенко, д. 6, лит. Л, пом. 2. Телефон: +7 800 505 4890, e-mail: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800) 700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 23.01.2026 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марок «EXPERT FIRE-M», «EXPERT FIRE-M FROST», выпускаемая по техническим условиям ТУ 20.30.11-001-03866154-2017 «Краска огнезащитная вспучивающаяся «EXPERT FIRE-M». Нанесение – согласно Технологическому регламенту ТР-К-001/30-120-2017 по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся «EXPERT FIRE-M». Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1). (См. приложение - бланк № 014170).

код ОКПД2
20.30.11.120
код ТН ВЭД
3209900000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 001768/ЕМ-16, № 001769/ЕМ-16, от 04.02.2025 года. ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 23.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве документов соответствия продукции)

ТУ 20.30.11-001-03866154-2017 «Краска огнезащитная вспучивающаяся «EXPERT FIRE-M», Технологический регламент по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся «EXPERT FIRE-M» ТР-К-001/30-120-2017, сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32293.04ВЦА0.ОС01.00895 от 14.09.2023 г., выдан ОС ООО "Стандарт Качества" рег. РОСС RU.32293.04ВЦА0.ОС01.

Срок действия сертификата соответствия с 04.02.2025 г. по 03.02.2030 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signature)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ЛБ01.Н.00919

014170

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
20.30.11.120	Краска огнезащитная вспучивающаяся «EXPERT FIRE-M» толщиной сухого слоя не менее 2,25 мм (расход, установленный изготовителем (без учёта технологических потерь) - не менее 3,6 кг/м ²), нанесённая в соответствии с ТР-К-001/30-120-2017 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на уголке равнополочном с шириной полки 200 мм и толщиной 16 мм по ГОСТ 8509-93 (приведённая толщина металла не менее 7,8 мм), обеспечивает время достижения опытным образцом критической температуры равной 500°C - не менее 120 минут (2-я группа огнезащитной эффективности).	Технические условия ТУ 20.30.11-001-03866154-2017 «Краска огнезащитная вспучивающаяся «EXPERT FIRE-M»
	Краска огнезащитная вспучивающаяся «EXPERT FIRE-M FROST» толщиной сухого слоя не менее 2,25 мм (расход, установленный изготовителем (без учёта технологических потерь) - не менее 3,6 кг/м ²), нанесённая в соответствии с ТР-К-001/30-120-2017 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на уголке равнополочном с шириной полки 200 мм и толщиной 16 мм по ГОСТ 8509-93 (приведённая толщина металла не менее 7,8 мм), обеспечивает время достижения опытным образцом критической температуры равной 500°C - не менее 120 минут (2-я группа огнезащитной эффективности).	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.