



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00813/22

Серия **RU** № **0368701**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение 1, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 603037, Россия, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л1, помещение 2
Основной государственный регистрационный номер 1165275035056.
Телефон: 78005054890. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 603037, Россия, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л1, помещение 2
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603037, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л1

ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марки «EXPERT FIRE-M», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом № ТР-К-001/30-120-2017 от 01.03.2017 года по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся «EXPERT FIRE-M» обеспечивает огнезащитную эффективность (согласно приложению - бланк № 0852895). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.11-001-03866154-2017 «Краска огнезащитная вспучивающаяся «EXPERT FIRE-M»».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3209 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № НМ93-034/02-2022 от 04.02.2022 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU 21НМ93)
Протокола испытаний № ППБ-028/02-2022 от 10.02.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU 21ЖЭ01)
акта анализа состояния производства № 1264-СС/12-2021 от 20.12.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) п. 3.4, 6.1. Обеспечивает группы огнезащитной эффективности согласно приложению - бланк № 0852895. Краска должна храниться в закрытом помещении, исключающем возможность попадания атмосферных осадков, без резкого перепада температур и влажности окружающего воздуха, а также исключающем контакт упаковки с агрессивными средами. Не допускается хранение при попадании прямого солнечного света. Краска храниться в герметично закрытой таре предприятия-производителя при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 70 %. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы - не менее 20 лет при соблюдении условий нанесения и эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 16.02.2022

ПО 15.02.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Ирецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Филиппов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)