



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00816/22

Серия **RU** № **0368703**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 603037, Россия, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2
Основной государственный регистрационный номер 1165275035056.
Телефон: 78005054890. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 603037, Россия, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603037, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л

ПРОДУКЦИЯ Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марки «EXPERT FIRE-OM», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом № ТР-К-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся, обеспечивает огнезащитную эффективность (согласно приложению - бланк № 0852896). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.22-002-03866154-2018 «Состав огнезащитный на органической основе».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3209 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № НМ93-035/02-2022 от 04.02.2022 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.211М93)

Протокола испытаний № ППБ-035/02-2022 от 16.02.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21Ж301)

акта анализа состояния производства № 1264-СС/12-2021 от 20.12.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) п. 3.4, 6.1. Обеспечивает группы огнезащитной эффективности согласно приложению - бланк № 0852896. Состав хранит в крытых сухих и хорошо проветриваемых складских помещениях, при температуре от минус 40 до плюс 40°C, относительной влажности не более 80%, на расстоянии не менее 2 м от нагреваемых приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия солнечного света. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы - не менее 20 лет при соблюдении условий нанесения и эксплуатации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

18.02.2022

ПО

17.02.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грицкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цыганов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.00816/22

Серия **RU**

№ **0852896**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3209 90 000 0	Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марки «EXPERT FIRE-OM», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом № TP-K-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся, обеспечивает огнезащитную эффективность:	ТУ 20.30.22-002-03866154-2018 «Состав огнезащитный на органической основе»
	Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марки «EXPERT FIRE-OM», толщиной сухого слоя 1,2 мм (расход краски, установленный изготовителем 1,92 кг/м², без учета потерь), нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся № TP-K-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года на грунтовку марки ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя 50 мкм При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 60 мин.)	
	Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марки «EXPERT FIRE-OM», толщиной сухого слоя 0,75 мм (расход краски, установленный изготовителем 1,2 кг/м², без учета потерь), нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся № TP-K-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года на грунтовку марки ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя 50 мкм При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 45 мин.)	
	Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марки «EXPERT FIRE-OM», толщиной сухого слоя 0,45 мм (расход краски, установленный изготовителем 0,72 кг/м², без учета потерь), нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся № TP-K-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года на грунтовку марки ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя 50 мкм При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 30 мин.)	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



рецикий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)