

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.01733

(номер сертификата соответствия)

0003301

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ТОМСКАЯ АРМАТУРНО-НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ". Адрес:
634050, РОССИЯ, Томская область, город Томск г.о. город Томск, улица Лермонтова, дом 41, строение 2,
помещение 14. ОГРН: 1237000008850. Телефон/Факс: 8 (3822) 908-388

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

REON VALVES INDUSTRIAL. Адрес: КИТАЙ, Shizishan Economic
Development Zone, Tongling, Anhui

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат
аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Дисковые поворотные затворы, Задвижки клиновые, Обратные клапаны, торговая марка
"REON", модели, согласно приложению №0001057

Код ОК 28.14.11

Код ТН ВЭД России
8481806100, 8484309108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 51052-2002 Установки водяного и пенного
пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие
технические требования

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/A-08/05/26 от 08.05.2026 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.05.2026 по 07.05.2031



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.01733

(номер сертификата соответствия)

0001057

(учетный номер бланка)

- 1) Дисковые затворы, торговая марка «REON», типы RSV37, RSV38, RSV39, RSV40, RSV41, RSV70, RSV71, RSV72, RSV73, RSV74, RSV75, RSV76, RSV77, RSV78, RSV79, RSV80, RSV81, RSV82, RSV83, RSV84, RSV85, RSV86, RSV87, RSV88, RSV89, RSV90, RSV801, RSV811, RSV811-N: DN32-1200, PN10, PN16 с ручным управлением и электрическим приводом.
- 2) Задвижки клиновые, торговая марка «REON», типы RSV01, RSV02, RSV60, RSV61, RSV62, RSV601, RSV602: DN32-1200, PN10, PN16 с ручным управлением и электрическим приводом.
- 3) Обратные клапаны, торговая марка "REON", типы RSV30, RSV31, RSV32, RSV33, RSV34, RSV36, RSV301, RSV302: DN32-600, PN10, PN16.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

Киров В.С.