СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00871/26

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Акционерное общество «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»),
Адрес (место нахождения): 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, ОГРН 1026601483886, ИНН 6624002881, Тел.: +7 (34342) 2-63-02,
Адрес электронной почты: sekretar@tizol.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Акционерное общество «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»),
Адрес (место нахождения): 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,
Адрес производства продукции: 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,
ОГРН 1026601483886, ИНН 6624002881.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал базальтоволокнистый теплоизоляционный, марки БВТМ-ПМ (плита мягкая) плотностью от 25 до 40 кг/м³ и марки БВТМ-К (картон) плотностью от 41 до 80 кг/м3, без обкладочного материала и в обкладке фольгой (Ф1) с одной стороны, изготавливаемый по ТУ 23.99.19-028-08621635-2021 «Материал базальто-волокнистый теплоизоляционный».	код ОКПД2:	23.99.19.110
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	----
Серийный выпуск.		

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 3702/ТР от 21.09.2026, № 3703/ТР от 21.09.2026, № 3704/ТР от 21.09.2026 ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47,
Акт о результатах анализа состояния производства № 2399/АСП от 31.08.2026, Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09,
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Относится к негорючим материалам (НГ) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	24.09.2026	по	23.09.2031

М.П.	РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации)	Умрихина Ольга Васильевна
	Эксперт (эксперты)	Топчий А.Н.

Копия АО «ТИЗОЛ»

Копия АО «ТИЗОЛ»