



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0
 www.nsobp.spb, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.190.Н.00041
(номер сертификата соответствия)

029609
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ЭКСТРУЗИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ "ЭКСТРОЛ"
 (ООО "ЗЭМ "ЭКСТРОЛ"), ОГРН: 1056604054880
 Юридический адрес: 620144, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Народной воли, д. 19, а, этаж 11, РОССИЯ. Фактический адрес: 620144, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Народной воли, д. 19, а, этаж 11, РОССИЯ, телефон: (343) 372-19-19 (20,21,22,23), адрес электронной почты: info@extrol.org

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ЭКСТРУЗИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ "ЭКСТРОЛ"
 (ООО "ЗЭМ "ЭКСТРОЛ")
 Юридический адрес: 620144, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Народной воли, д. 19, а, этаж 11, РОССИЯ. Фактический адрес: 620144, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Народной воли, д. 19, а, этаж 11, РОССИЯ, телефон: (343) 372-19-19 (20,21,22,23), адрес электронной почты: info@extrol.org

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр"
 (ОС ООО "Биквест-Центр"), ОГРН 1165005050396, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2, тел. +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.
 Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Сегменты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола "Экстрол" марок ЭКСТРОЛ 30, ЭКСТРОЛ 30Г1, ЭКСТРОЛ 35, ЭКСТРОЛ 40, ЭКСТРОЛ 45У, ЭКСТРОЛ 45, ЭКСТРОЛ 45МГ1, ЭКСТРОЛ 80, для трубопроводов диаметром от 57 до 1420 мм, выпускаемые по ТУ 5767-004-77909577-2012.
 Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
 22.21.41.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,
 ГОСТ 12.1.044-89 (п.п. 4.18, 4.20)
 (См. приложение - бланк № 004643)

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦПР190-05-06/1, № БЦПР190-05-06/2 от 06.05.2019г, ИЛ ООО "Биквест-Центр", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P41340 от 01.10.2018г. выдан ОС ООО "Гарантия Качества", рег.№ РОСС RU.31389.04ИБС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.05.2019 г. по 06.05.2024г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Пацевич

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

П.Ю. Смолин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.190.Н.00041
(номер сертификата соответствия)

004643
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил	
		Марки: ЭКСТРОЛ 30Г1, ЭКСТРОЛ 35, ЭКСТРОЛ 45МГ1.	Марки: Марки ЭКСТРОЛ 30, ЭКСТРОЛ 40, ЭКСТРОЛ 45У, ЭКСТРОЛ 45, ЭКСТРОЛ 80.
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – нормальногорючие (Г3)	Группа горючести – сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signature in blue ink)

А.А. Пацевич

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

П.Ю. Смолин