

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ЭО31.В.00179
(номер сертификата соответствия)

ТР 1390230
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "Армаселл", ОГРН 1107746038267
Юридический адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14, оф. 1505 Россия,
Фактический адрес: Россия, тел.+7(499) 270-55-13, факс: +7(499) 270-55-13, email:
info@armacell.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

"Armacell GmbH"
Юридический адрес: Robert-Bosch-Str.10,D-48153, Munster Германия,
Фактический адрес: Германия, тел.+49- (0) 251-7603-0, email: info.de@armacell.com
(См. приложение - бланк №0552162)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, тел. +7(495)675-85-81, факс +7(495)675-85-81, ОГРН 1137746804612, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года, Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Изделия тепло- и звукоизоляционные из эластомерного вспененного синтетического каучука толщиной 3-50мм, в форме трубок, листов, рулонов, полос, ленты, в том числе с самоклеющимся покрытием (См. приложение - бланк № 0552162)
Контракт № PL/05 от 15.12.2016г.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
код ОК 034 (ОКПД 2)
20.16.57.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ).
(См. приложение - бланк № 0552163)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4008110000
4009110000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ТР17-03-06/2 от 06.03.2017г. ИЛ ООО "Ланта Центр", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА49 от 05.10.2015г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.OC05.K05302 от 06.01.2017 г. выдан ОС АНО «Калуга-Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC05 от 12.01.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

09.03.2017

по

08.03.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Е. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-DE.Э031.В.00179

(обязательная сертификация)

ТР 0552162

(учетный номер бланка)

Изделия тепло- и звукоизоляционные из эластомерного вспененного синтетического каучука, марок: AF/Armaflex, AF/Armaflex Class 0, Accoflex, Armaflex DuoSolar, Armaflex DS, HT/Armaflex, HT/Armaflex Industrial, HT/Armaflex Industrial IMO, HT/Armaflex S, SH/Armaflex, NH/Armaflex, Armaflex XG, Armaduct, Armaflex Duct AL, Armaflex Duct MC, Armaflex AC, Armaflex ACE, Armaflex ACE/P, AP/Armaflex, Armaflex Alu, Armaflex LS, Armaflex LTD, LT/Armaflex, LT/Armaflex Industrial, Armaflex Protect, ArmaSound, ArmaSound Industrial, ArmaSound Barrier (артикулы E, H, RS), ArmaSound Ductliner, ArmaPhonic MD, Armaflex Armacomfort AP, Armaflex Armacomfort AB Alu, Armaflex Tuffcoat, толщиной 3-50мм, в форме трубок, листов, рулонов, полос, в том числе с самоклеющимся покрытием, а также ленты, марок: AF-TAPE-MC, HT-TAPE, SH-TAPE, NH-TAPE, XG-TAPE, ACE-TAPE, LS-TAPE, в том числе самоклеящиеся.

Производственные филиалы

1. ARMACELL POLAND Sp. z o.o. (Польша), PL-55-300 Sroda Slaska, ul. Targova 2, Poland.
2. ARMACELL UK Ltd. (Великобритания), Mars Street, Oldham, Lancashire OL 9 6LY, Great Britain.
3. ARMACELL Iberia, S.L.U. (Испания), Pol. Ind. Riera d'Esclanya - C/ Can Magi, 1 - 17213 Esclanya - Begur (Girona), Spain.
4. ARMACELL Italia S.R.L. (Италия), Via Torri Bianche 10, 20871 Vimercate (MB), Italy.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Е. Иванова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-DE.ЭО31.В.00179

(обязательная сертификация)

ТР 0552163

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Е. Иванова